
















- | | | |
|--------|---|--|
| 2x |  | OVLÁDÁNÍ ŽALUZII KNX S BLOKOVÁNÍM, ŘADOVÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 2 AŽ 8 NÁSOBNÝ, 230V, NAPOJENO SILOVĚ Z ROZVADĚČE |
| 0-0 |  | OVLÁDÁNÍ ŽALUZII KNX S BLOKOVÁNÍM, ŘADOVÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 2 AŽ 8 NÁSOBNÝ, 230V, NAPOJENO SILOVĚ Z ROZVADĚČE |
| 0-0 |  | OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ KNX S BLOKOVÁNÍM, ŘADOVÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 2 AŽ 8 NÁSOBNÝ, 230V, NAPOJENO SILOVĚ Z ROZVADĚČE NEHORLAVÝM KABELEM V60 |
| |  | TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ KNX BUSCH-TRITON SE SIGNALIZACÍ DVOUPOLOHOVÝ |
| |  | TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ KNX BUSCH-TRITON SE SIGNALIZACÍ PĚTIPOLOHOVÝ S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM |
| |  | SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI KNX 6131-74 - 102-500 S MĚŘENÍM INTENZITY OSVĚTLENÍ |
| |  | SNÍMAČ MĚŘENÍ VLHKOSTI HT |
| kbinár |  | BINÁRNÍ VSTUPNÍ JEDNOTKA PRO SNÍMÁNÍ KLAPEK A POPELY K OTEVŘENÍ DVEŘÍ USU X.4 |
| |  | POVĚTRNOSTNÍ STANICE WZ/S 1.1 S KOMBINOVANÝM ČIDLEM WES/A 1.1 |
| |  | AKČNÍ ČLAN TOPENÍ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 6151-0-0168 |
| |  | OVLÁDACÍ HLAVICE VENTILU 230V, BEZ PROUDU ZAVŘENÍ, A2004-00-1N |
| |  | TERMOSTAT PROSTOROVÝ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 6134/10 |
| |  | PANEL DOTYKOVÝ 6120 U-102-500 |

LEGENDA KABELŮ

- CYKY-J 5x1,5
 CYKY-J 12x1,5
 CYKY-J 3x1,5
 KABEL POŽÁRNĚ ODOLNÝ NHXH-J 5x1,5 V60
 CYKY-O 2x1,5
 JY(st)Y 2x2x0,8 – KNX

POZNÁMKY

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDK příchůvkách v podlaží a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektroinstalčních pozinkovaných žlabech uctvovaných na os. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba dodržet předpisy pro souběh vedení – viz technická zpráva. Popis na výkres má přednost před poznámkami v legendě. Nehořlavé signální kabely musí být upevněny požárně odolnými příchýtkami.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C
3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PÚOSPOJENÍM
OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

[illegible]