SCHÉMA ORIENTACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	SKLADBA MATERIÁLU						POZNÁMKA
			PODLAHA	STROP	STĚNA A	STĚNA B	STĚNA C	STĚNA D	
3.01	FOYER SÁLU	104.49 M2	S74	---	---	---	---	---	
3.02	FOYER-BUFET	16.74 M2	S74	---	---	---	---	---	
3.03	SÁL HLEDIŠTĚ	144.99 M2	S79/S77	---	---	---	---	---	
3.04	SÁL-JEVIŠTĚ	110.21 M2	S78		---	---	---	---	
3.05	BOČNÍ JEVIŠTĚ	17.77 M2	S79	---	---	---	---	---	
3.06	ŠATNA SÓLISTÉ-MUŽI	12.68 M2	S74	---	---	---	---	---	
3.07	UMÝVÁRNA SÓLISTÉ-MUŽI	1.95 M2	S74	---	---	---	---	---	
3.08	WC SÓLISTÉ-MUŽI	1.21 M2	S74	---	---	---	---	---	
3.09	ŠATNA SÓLISTÉ-ŽENY	14.27 M2	S74	---	---	---	---	---	
3.10	UMÝVÁRNA SÓLISTÉ-ŽENY	3.00 M2	S74	---	---	---	---	---	
3.11	WC SÓLISTÉ-ŽENY	1.15 M2	S74	---	---	---	---	---	
3.12	UMÝVÁRNA WC-INVALIDÉ	2.45 M2	S74	---	---	---	---	---	
3.13	WC INVALIDÉ	3.10 M2	S74	---	---	---	---	---	
3.14	SCHODIŠŤOVÁ HALA	25.99 M2	S74	---	---	---	---	---	
3.15	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	5.27 M2	S74	---	---	---	---	---	
3.16	PŘEDSÍŇ	7.03 M2	S74	---	---	---	---	---	



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

ŽAL	OVLÁDANÍ ŽALUZIÍ KNX S BLOKOVÁNÍM, ŘADOVÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 2 AŽ 8 NÁSOBNÝ, 230V, NAPOJENO SILOVĚ Z ROZVADĚČE
▫-▫	OVLÁDANÍ ŽALUZIÍ KNX S BLOKOVÁNÍM, ŘADOVÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 2 AŽ 8 NÁSOBNÝ, 230V, NAPOJENO SILOVĚ Z ROZVADĚČE
▫-▫	OVLÁDANÍ DVEŘÍ KNX S BLOKOVÁNÍM, ŘADOVÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 2 AŽ 8 NÁSOBNÝ, 230V, NAPOJENO SILOVĚ Z ROZVADĚČE NEHOŘLAVÝM KABELEM V60
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ KNX BUSCH–TRITON SE SIGNALIZACÍ DVOUPOLOHOVÝ
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ KNX BUSCH–TRITON SE SIGNALIZACÍ PĚTIPOLOHOVÝ S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM
	SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI KNX 6131–74 –102–500 S MĚŘENÍM INTENZITY OSVĚTLENÍ
H	SNÍMAČ MĚŘENÍ VLHKOSTI HT
4xbinár	BINÁRNÍ VSTUPNÍ JEDNOTKA PRO SNÍMÁNÍ KLAPEK A PRO POVELY K OTEVŘENÍ DVEŘÍ USU X.4
MS	POVĚTRNOSTNÍ STANICE WZ/S 1.1 S KOMBINOVANÝM ČIDLEM WES/A 1.1
	AKČNÍ ČLAN TOPENÍ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 6151–0–0168
fc út	OVLÁDACÍ HLAVICE VENTILU 230V, BEZ PROUDU ZAVŘENI, AA2004–00–1N
KT1	TERMOSTAT PROSTOROVÝ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 6134/10
	PANEL DOTYKOVÝ 6120 U–102–500

LEGENDA KABELŮ

- CYKY–J 5x1,5
- CYKY–J 12x1,5
- CYKY–J 3x1,5
- KABEL POŽÁRNĚ ODOLNÝ NHXH-J 5x1,5 V60
- CYKY–O 2x1,5
- JY(st)Y 2x2x0,8 – KNX

POZNÁMKY

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDK příčkách v podlaze a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektoinstalačních pozinkovaných žlabech uckotvených na oc. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba dodržet předpisy pro souběh vedení - vit technická zpráva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě. Nehořlavé signální kabely musí být upevněny požárně odolnými příchytkami.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C
3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PŮOSPOJENÍM OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

± 0,000 = 210,95 m n.m.

ARCHTEAM® ARCHITEKTONICKÉ STUDIO
radaarchitekti

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: **ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha tel/fax: +420 542 213 617 www.archteam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: **ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: **Ing. Miroslav Kadmožka** Stružnická 12, Brno projekce@kadmozka.cz

VYPRACOVALI: Přemysl Pecha

VEDOUCÍ AUTORSKÉHO TÝMU: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR: Ing. Jan Šoběň

AUTORSKÁ PRÁVA UPOZORNĚNÍ
Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Autor uděluje souhlas s užitím projektové dokumentace pouze objednateli a jen dle zvláštní písemného pokynu.
Kopírování, zveřejňování a jiné užití jakékoliv části projektové dokumentace nebo použití jiným osobám je zákonem zakázáno.
Bez předchozího písemného souhlasu autora nelze provádět změny projektu. V takovém případném podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) nenese autor za jeho výsledek a důsledky žádnou odpovědnost. Porušení autorských práv je trestné a bude stíháno dle trestního zákona.

KLIENT / STAVEBNÍK	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
NÁZEV STAVBY	**JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO**
MÍSTO STAVBY	pozemky parc.č. 165 a 166, k. ú. Brno-město, Brno-střed / ul. Orli 19 a 21, Brno
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	SLOUČENÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	**F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR	**1. POZEMNÍ OBJEKT SO03 - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ**
ČÁST / PROFESE	**1.4d, g, h. ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNÍ BUDOVY**
VÝKRES / DOKUMENT	**PŮDORYS 3NP - KNX**

DATUM: 06 / 2009
PARÉ / ČÍSLO VÝTISKU:
ČÍSLO VÝKRESU: **1.4.d.g.h.39**
MĚŘÍTKO: **1:50**