SCHÉMA ORIENTACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	SKLADBA MATERIÁLU						POZNÁMKA
			PODLAHA	STROP	STĚNA A	STĚNA B	STĚNA C	STĚNA D	
6.01	UČEBNA	84.76 M2	S79	--	--	--	--	--	
6.02	KREJČOVNA	58.40 M2	S79	--	--	--	--	--	
6.03	ŠATNA SBOR MUŽI	36.91 M2	S74	--	--	--	--	--	
6.04	SPRCHA ŠATNY	1.41 M2	S74	--	--	--	--	--	
6.05	UMÝVÁRNA WC ŽENY	2.00 M2	S74	--	--	--	--	--	
6.06	WC ŽENY	1.34 M2	S74	--	--	--	--	--	
6.07	UMÝVÁRNA WC MUŽI	2.10 M2	S74	--	--	--	--	--	
6.08	PISOÁR-WC MUŽI	1.35 M2	S74	--	--	--	--	--	
6.09	WC MUŽI	1.41 M2	S74	--	--	--	--	--	
6.10	SCHODIŠTOVÁ HALA	26.02 M2	S74	--	--	--	--	--	
6.10a	ŠATNA	28.79 M2	S74	--	--	--	--	--	
6.11	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	6.09 M2	S74	--	--	--	--	--	
6.12	DÍLNA	16.63 M2	S74	--	--	--	--	--	



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

ŽAL	OVLÁDANÍ ŽALUZIÍ KNX S BLOKOVÁNÍM, ŘADOVÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 2 AŽ 8 NÁSOBNÝ, 230V, NAPOJENO SILOVĚ Z ROZVADĚČE
▫-▫	OVLÁDANÍ ŽALUZIÍ KNX S BLOKOVÁNÍM, ŘADOVÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 2 AŽ 8 NÁSOBNÝ, 230V, NAPOJENO SILOVĚ Z ROZVADĚČE
▫-▫	OVLÁDANÍ DVEŘÍ KNX S BLOKOVÁNÍM, ŘADOVÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 2 AŽ 8 NÁSOBNÝ, 230V, NAPOJENO SILOVĚ Z ROZVADĚČE NEHOŘLAVÝM KABELEM V60
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ KNX BUSCH-TRITON SE SIGNALIZACÍ DVOUPOLOHOVÝ
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ KNX BUSCH-TRITON SE SIGNALIZACÍ PĚTIPOLOHOVÝ S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM
	SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI KNX 6131-74 -102-500 S MĚŘENÍM INTENZITY OSVĚTLENÍ
H	SNÍMAČ MĚŘENÍ VLHKOSTI HT
4xbinár	BINÁRNÍ VSTUPNÍ JEDNOTKA PRO SNÍMÁNÍ KLAPEK A PRO POVELY K OTEVŘENÍ DVEŘÍ USU X.4
ČK MS	POVĚTRNOSTNÍ STANICE WZ/S 1.1 S KOMBINOVANÝM ČIDLEM WES/A 1.1
	AKČNÍ ČLAN TOPENÍ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 6151-0-0168
Fc Út	OVLÁDACÍ HLAVICE VENTILU 230V, BEZ PROUDU ZAVŘENI, AA2004-00-1N
KT1	TERMOSTAT PROSTOROVÝ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 6134/10
	PANEL DOTYKOVÝ 6120 U-102-500

LEGENDA KABELŮ

- CYKY-J 5x1,5
- CYKY-J 12x1,5
- CYKY-J 3x1,5
- KABEL POŽÁRNĚ ODOLNÝ NHXH-J 5x1,5 V60
- CYKY-O 2x1,5
- JY(st)Y 2x2x0,8 - KNX

POZNÁMKY

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDK příčkách v podlaze a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektoinstalačních pozinkovaných žlabech uckotvených na oc. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba dodržet předpisy pro souběh vedení - vit technická zpráva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě. Nehořlavé signální kabely musí být upevněny požárně odolnými příchytkami.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C
3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PÚOSPOJENÍM OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

± 0,000 = 210,95 m n.m.

ARCHTEAM®
ARCHITEKTONICKÉ STUDIO
radaarchitekti

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ARCHTEAM s.r.o
Vinohradská 184, 130 00 Praha
tel/fax: +420 542 213 617
www.archteam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ARCHTEAM s.r.o
Vinohradská 184, 130 00 Praha

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI
Ing. Miroslav Kadmožka
Strážnická 12, Brno
projekce@kadmozka.cz

VYPRACOVALI
Přemysl Pecha

VEDOUCÍ AUTORSKÉHO TÝMU
Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR
Ing. Jan Šobáň

AUTORSKÁ PRÁVA-UPOZORNĚNÍ:
Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Autor udělují souhlas s užitím projektové dokumentace pro stavebníka a pro účel vydání stavebního povolení.
Kopírování, rozšiřování a jiné šíření jakýmkoli dalším způsobem nebo pro jiné účely je možné pouze s písemným souhlasem.
Bez předchozího písemného souhlasu autorů nelze provádět změny projektu. S úpravy provádějí podle tohoto projektu. Veškerá práva všechnů autorských děl jsou vyhrazena a chráněna zákonem. Porušení autorských práv je trestné a bude stíháno dle trestního zákona.

KLIENT / STAVEBNÍK	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
NÁZEV STAVBY	**JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO**
MÍSTO STAVBY	pozemky parc.č. 165 a 166, k. ú. Brno-město, Brno-střed / ul. Orli 19 a 21, Brno
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	SLOUČENÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	**F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR	**1. POZEMNÍ OBJEKT SO03 - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ**
ČÁST / PROFESE	**1.4d, g, h. ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNÍ BUDOVY**
VÝKRES / DOKUMENT	**PŮDORYS 6NP - KNX**
DATUM	06 / 2009
PARÉ / ČÍSLO VÝTISKU	
ČÍSLO VÝKRESU	**1.4.d.g.h.36**
MĚŘÍTKO	**1:50**