SCHÉMA ORIENTACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	SKLADBA MATERIÁLU						POZNÁMKA
			PODLAHA	STROP	STĚNA A	STĚNA B	STĚNA C	STĚNA D	
1.01	VSTUPNÍ VESTIBUL	261.03 M2	S15	--	--	--	--	--	
1.02	VSTUPNÍ FOYER SÁLU S POKLADNOU	46.26 M2	S76	--	--	--	--	--	
1.03	KAVÁRNA	79.38 M2	S74/S76	--	--	--	--	--	
1.04	VSTUPNÍ HALA S RECEPCÍ	30.31 M2	S74	--	--	--	--	--	
1.05	MANIPULAČNÍ PROSTOR	12.79 M2	S74	--	--	--	--	--	
1.06	CHODBA-PRŮJEZD	73.29 M2	S75	--	--	--	--	--	
1.07	SKLAD KOMUNÁLNÍHO ODPADU	4.08 M2	S75	--	--	--	--	--	
1.08	SKLAD OBALŮ A CHLAZENÝ ODPAD	5.95 M2	S75	--	--	--	--	--	
1.09	PARKOVACÍ DVŮR	159.00 M2	S83	--	--	--	--	--	
1.10	TEPELNÁ ČERPADLA-VNĚJŠÍ PROSTOR	9.62 M2	S84	--	--	--	--	--	

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

ŽAL	OVLÁDANÍ ŽALUZIÍ KNX S BLOKOVÁNÍM, ŘADOVÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 2 AŽ 8 NÁSOBNÝ, 230V, NAPOJENO SILOVĚ Z ROZVADĚČE
D-D	OVLÁDANÍ ŽALUZIÍ KNX S BLOKOVÁNÍM, ŘADOVÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 2 AŽ 8 NÁSOBNÝ, 230V, NAPOJENO SILOVĚ Z ROZVADĚČE
D-D	OVLÁDANÍ DVEŘÍ KNX S BLOKOVÁNÍM, ŘADOVÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 2 AŽ 8 NÁSOBNÝ, 230V, NAPOJENO SILOVĚ Z ROZVADĚČE NEHOŘLAVÝM KABELEM V60
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ KNX BUSCH-TRITON SE SIGNALIZACÍ DVOUPOLOHOVÝ
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ KNX BUSCH-TRITON SE SIGNALIZACÍ PĚTIPOLOHOVÝ S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM
	SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI KNX 6131-74 -102-500 S MĚŘENÍM INTENZITY OSVĚTLENÍ
H	SNÍMAČ MĚŘENÍ VLHKOSTI HT
4xbinár	BINÁRNÍ VSTUPNÍ JEDNOTKA PRO SNÍMÁNÍ KLAPEK A PRO POVELY K OTEVŘENÍ DVEŘÍ USU X.4
MS	POVĚTRNOSTNÍ STANICE WZ/S 1.1 S KOMBINOVANÝM ČIDLEM WES/A 1.1
	AKČNÍ ČLAN TOPENÍ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 6151-0-0168
fc Ut	OVLÁDACÍ HLAVICE VENTILU 230V, BEZ PROUDU ZAVŘENI, AA2004-00-1N
KT1	TERMOSTAT PROSTOROVÝ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 6134/10
	PANEL DOTYKOVÝ 6120 U-102-500

LEGENDA KABELŮ

- CYKY-J 5x1,5
- CYKY-J 12x1,5
- CYKY-J 3x1,5
- KABEL POŽÁRNĚ ODOLNÝ NHXH-J 5x1,5 V60
- CYKY-O 2x1,5
- JY(st)Y 2x2x0,8 - KNX

POZNÁMKY

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDK příčkách v podlaze a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektoinstalačních pozinkovaných žlabech uckotvených na oc. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba dodržet předpisy pro souběh vedení - vit technická zpráva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě. Nehořlavé signální kabely musí být upevněny požárně odolnými příchytkami.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C
3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PÚOSPOJENÍM OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

± 0,000 = 210,95 m n.m.

ARCHTEAM® ARCHITEKTONICKÉ STUDIO
radaarchitekti

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: **ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha tel/fax: +420 542 213 617 www.archteam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: **ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: **Ing. Miroslav Kadrnožka** Strážnická 12, Brno projekce@kadrnozka.cz

VYPRACOVALI: Přemysl Pecha

VEDOUCÍ AUTORSKÉHO TÝMU: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR: Ing. Jan Šobáň

AUTORSKÁ PRÁVA UPOZORNĚNÍ
Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Každý užívající využívá v užším projektové dokumentace pro stavebníka a pro účel zajištění stavebního povolení.
Kopírování, znehodnocení a jiné šíření jakýmkoli dalším způsobem bez souhlasu autora není použití jinou osobou je zákonem zakázáno.
Bez předchozího písemného souhlasu autora nelze provádět změny projektu či stavby provádění podle tohoto projektu. Veškeré jsou chráněny autorských práv jsou vyhrazena v členském zákonem. Porušení autorských práv je trestné a bude stíháno dle trestního zákona.

KLIENT / STAVEBNÍK	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
NÁZEV STAVBY	**JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO**
MÍSTO STAVBY	pozemky parc.č. 165 a 166, k. ú. Brno-město, Brno-střed / ul. Orlí 19 a 21, Brno
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	SLOUČENÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	**F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR	**1. POZEMNÍ OBJEKT SO03 - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ**
ČÁST / PROFESE	**1.4d, g, h. ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNÍ BUDOVY**
VÝKRES / DOKUMENT	**PŮDORYS 1NP - KNX**

DATUM: 06 / 2009

PARÉ / ČÍSLO VÝTISKU:

ČÍSLO VÝKRESU: **1.4.d.g.h.41**

MĚŘÍTKO: **1:50**