



POZNÁMKY

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDK příchůvkách v podlaže a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektroinstalčních pozinkovaných žlabech uctokových na oc. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba dodržet předpisy pro souběh vedení – viz technická zpráva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C

3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PŮSPOJENÍM
OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

[illegible]